CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

1359-CPD-0008

En cumplimiento con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de la construcción (Directiva de Productos de Construcción-CPD), modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el producto de construcción

Madera laminada encolada

correspondientes a las especificaciones indicadas a la vuelta

suministrado al mercado por

Nordlam GmbH
Gasereistraße 1
D-39126 Magdeburg

y fabricado en

D-39126 Magdeburg

se somete por parte del fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido y que el organismo notificado - HOLZFORSCHUNG AUSTRIA – ha llevado a cabo el ensayo inicial de tipo de las características significativas del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad y especificaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 14080:2005

arriba mencionada y que el producto cumple todos los requisitos especificados.

Este certificado fue emitido por primera vez en 11.01.2007 y su una validez permanece mientras no se modifiquen significativamente las condiciones en la especificación técnica armonizada relativa a las condiciones de producción en fábrica o su FPC.

Viena, a 10.06.2008

HOLZCERT AUSTRIA
ZVR-850936522

DI M. Spatt
Autorizado para firmar

DI S. Czamutzian
Jefe de la entidad de certificación

Akkreditierte Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung
HOLZCERT AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7
ZVR 850936522
Tel. +43-1/796 65 45-0, Fax +43-1/798 26 23-50, E-Mail hca@holzcert.at, Homepage www.holzcert.at

Especificaciones de producto
para el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE 1359-CPD-0008
del 10.06.2008

Producto de construcción:

Madera laminada encolada para fines portantes (edificios y puentes)

Categorías de madera laminada encolada:	GL 24h, GL 28h, GL 32h und GL 36h GL 24c, GL 28c, GL 32c und GL 36c
Datos de resistencias:	conforme a EN 1194
Clases de utilización:	1, 2, 3
Especies de madera:	Abies alba - abeto Pinus sylvestris - pino
Adhesivo:	Typ 1 conforme EN 301: MUF
Comportamiento frente al fuego:	D-s2, d0
Clase de formaldehido:	E1
Clase de durabilidad natural:	Abies alba - abeto 4 Pinus sylvestris - pino 4


